



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 37686-6/2021/KTEF

Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea,

+36 1 476 1100/2357

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély,

Vízkutató Vízkémia Kft., *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjök: Azari Katalin

Melléklet: Szerelési és üzemeltetési útmutató
(9 oldal)

HATÁROZAT

A Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és a Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések (a továbbiakban: Berendezés), ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése céljából való alkalmazását ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi

feltételekkel engedélyezem:

- 1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma: 37686-6/2021/KTEF
- 2.) A Berendezés neve: *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések
- 3.) A Berendezés forgalmazójának neve: Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.)
- 4.) A Berendezés gyártójának neve: Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság)
- 5.) A Berendezés alkalmazási területe: Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.
- 6.) A Berendezés típusai (szűrőház-variációk):
 - HCP: csapra szerelhető típus, műanyag szűrőházzal
 - HCS: csapra szerelhető típus, fém szűrőházzal
 - Ecofast: mosogatópult alá, vízadagolóba szerelhető típus, műanyag szűrőházzal
- 7.) A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktívszén, ásványi szűrőanyag és kerámia
- 8.) A Berendezés típusa beszerelése helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkezelés (POU)

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

9.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 39438-1/2021/LAB. iktatószámú, 2021. július 7-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Fairey Industrial Ceramics Ltd. által gyártott és az Engedélyes által forgalmazott *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezésekre vonatkozik.

10.) Az engedély kizárólag a Fairey Industrial Ceramics Ltd által gyártott és az Engedélyes által forgalmazott *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések NNK-hoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, szűrőanyagok és vízzel érintkező szerkezeti anyagok) és működésű Berendezéseire vonatkozik.

<i>Szűrőbetét</i>	<i>Vízkezelő anyagok</i>	<i>Anyag</i>	<i>Gyártó</i>	<i>WRAS jóváhagyás</i>
Ultracarb szűrőbetét (Doulton szabadalom)	Kerámia előszűrő felület	Égetett kerámia	Fairey Industrial Ceramics Ltd.	1603050
	Kerámia szűrőréteg 0,5-1 mikron pórusméret	Ezüstözött égetett kerámia		
	Aktívszén adszorbens	Aktívszén		
	Speciális szűrőanyag ólomeltávolítás céljából	Természetes anyag*		

*= A gyártó a pontos összetételét titkosan kezeli.

<i>Vízzel érintkező alkatrész</i>	<i>Anyag / Típus</i>	<i>Gyártó</i>	<i>WRAS jóváhagyás</i>
Szűrőházak	rozsdamentes acél / AISI 304 ¹	Fairey Industrial Ceramics Ltd.	1603049
	Acetal ²		
Tömítések	NBR gumi etilén-propilén		
Bekötés, csatlakozók, szelep	Poly(dimethylsiloxane)		
Kivezető csap	rozsdamentes acél / AISI 304		

¹= HCS típusnál

²= HCP és Ecofast típusnál

A benyújtott dokumentumok alapján a Berendezés összetétele nem változott a korábbi hazai minősítésekhez képest. A benyújtott dokumentáció alapján a három típus vízkezelő és vízzel érintkező anyagai megegyeznek, eltérés kizárólag a szűrőház anyagában, valamint a telepítés módjában (csapra vagy mosogatópult alá szerelhető) van.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vizvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezésben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más berendezésbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

11.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Berendezés, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.

12.) A Berendezést kizárólag az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, a Berendezés fertőtlenítése, karbantartása és regenerálása során kizárólag olyan vegyszer

alkalmazható, amely megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.rendelet), illetve a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet) leírtaknak.

13.) A **Ultracarb** szűrőbetétet tartalmazó **DOULTON** kisberendezések mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező szerelési és üzemeltetési útmutatót mellékelni, amelyben tájékoztatja a felhasználót az alkalmazás feltételeiről, a Berendezés beüzemelésének menetéről az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 39438-1/2021/LAB. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó 4-11. pontjaiban megfogalmazottak szerint:

- A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése;
- Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a Berendezést át kell öblíteni, legalább 2 perces folytatás javasolt. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a Berendezést át kell öblíteni, legalább 5 perces folytatás javasolt. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem szabad.
- A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjának szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére
- A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözött szűrőanyaggal, valamint rendszeres, 6 havonta történő fertőtlenítéssel, szűrőbetét-cserével biztosítani kell.
- A Berendezés a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szabad aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A Berendezés alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására.
- A Berendezés közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
 - legalább háromhavonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
 - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább évente vizsgálatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit;
 - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
 - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban az NNK-nak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
 - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
 - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;
- A Berendezés munkahelyeken történő alkalmazása az alábbi kiegészítő alkalmazási feltételek betartása mellett javasolt:
 - legalább háromhavonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;

- az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
- a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen;

14.) Az Engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező Berendezés felhasználási feltételeire vonatkozóan.

15.) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedélyezett *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések közegészségügyi felülvizsgálatát a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, az Engedélyesnek ötévente az NNK-nál kell kérelmezni.

16.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezéseknek a mindenkori EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Berendezésre, az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, köteles nyomon követni.

17.) Az engedély kérelemre történő módosítása csak az Engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

18.) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása, bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az *Ultracarb* szűrőbetétet tartalmazó *DOULTON* kisberendezések szerelési és üzemeltetési útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az NNK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2021. június 14. napján kérelemmel fordult az NNK-hoz, melyben az általa forgalmazott és a Fairey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság) által gyártott Berendezés - hálózati ivóvíz háztartási szintű utókezelése (max. 30°C) – mint engedély köteles berendezés közegészségügyi szempontú ivóvízbiztonsági engedélyének irodai, munkahelyi alkalmazási célból történő kiegészítő felülvizsgálatát kérelmezte.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy a Berendezés rendelkezett BP/FNEF-TKI/09320-2/2018. iktatószámú, érvényes ivóvízbiztonsági engedéllyel. Az Engedélyes az ivóvízbiztonsági engedély kiegészítő felülvizsgálatát irodai, munkahelyi alkalmazási céllal történő kiegészítés miatt kérelmezte. Az engedély kérelemre történő módosítása csak az Engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges. Mindezekre tekintettel a Berendezés vonatkozásában új engedélyeztetési eljárás lefolytatása volt szükséges, melynek díja az *Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. számú mellékletének IV.8. pontja alapján 96.000 Ft. Az Engedélyes 48.000 Ft díj befizetését igazolta. Az Engedélyes nem szerezte be az NNK előzetes szakvéleményét, hogy a Berendezés alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését, illetve a Berendezés kezelési utasításának tartalmaznia szükséges az előzetes szakvéleményben előírt közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket. Továbbá nem került benyújtásra cégszerű aláírással ellátott kérelem, mely tartalmazza a Berendezés forgalmazási nevét, a hazai forgalmazó cégek nevét, telephelyeit, adószámát, a gyártó cég nevét, telephelyét, a Berendezés felhasználási területeit.

Fenti indok alapján a 37686-2/2021/KTEF. iktatószámú végzésemben a fennmaradó 48 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, cégszerű aláírással ellátott kérelem és a magyar nyelvű használati útmutató megküldésére, valamint az NNK előzetesen kiadott szakvéleményének beszerzésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat az előírt határidőre megküldte, valamint beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes NNK szakvéleményt.

A 2021. július 7-én kiadott 39438-1/2021/LAB. számú szakvéleményben az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya a 39438-1/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy helyes üzemeltetés mellett a Berendezés ivóvízminőség-romlást nem okoz. A Berendezés a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szabad aktív klór, a szerves anyag tartalom, valamint a szerves klór vegyületek mennyiségének csökkentésére. A Berendezés alkalmas a csapvíz ólomtartalmának eltávolítására.

Fentiekre tekintettel az Engedélyes által benyújtott dokumentumok és vízvizsgálati eredmények alapján a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése céljából történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadály nincs.

Továbbá a 39438-1/2021/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-11. pontjában meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a

Berendezés mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a felhasználót tájékoztatja a Berendezés alkalmazásának feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése előírja, hogy:

„Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegviz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.

A Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése szerint: *„Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell az NNK-nál kérelmezni.”*

A Korm. rendelet 8/B. § (4) és (5) bekezdése szerint:

„(4) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedély kérelemre történő módosítása csak az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az NNK-nál kell kérelmezni.”

A Korm. rendelet 8/B. § (7) és (8) bekezdése szerint:

„(7) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

(8) Az engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológia felhasználási feltételeire vonatkozóan.”

A Korm. rendelet 8/B. § (9) bekezdése alapján:

„(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra és technológiákra vonatkozóan is teljesülniük kell.”

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése céljából történő alkalmazásra, a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésére tekintettel – ivóvízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok, illetve szennyezőanyagok ivóvízbe kerülését.

A Berendezés közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerint állapítottam meg.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/B. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/B. § (8) bekezdésére tekintettel került előírásra.

Az engedély módosítására vonatkozóan a Korm. rendelet 8/B. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógtényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvízbiztonsági engedély kiadását teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: *„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”*

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”*

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: *„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”*

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontjára, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi*

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása az *Országos Tisztifőorvos Kiadmányozásról* szóló 44/2019. (XI. 20.) utasítása alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2021. július „19.”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Vízkutató Vízkémia Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b. – E-papír)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (tárhely)
- Irattár